阿賀野市環境センター　最終処分場　維持管理記録　　**令和2年度**

イ.【埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量】

ごみの種類(単位　kg)		年度計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却灰	固化灰	643,070	54,410	59,890	71,270	63,420	55,720	51,580	53,900	51,720	51,140	35,850	40,840	53,330
	ガレキ	211,650	17,690	28,270	15,210	24,180	29,120	9,000	25,150	11,360	14,310	13,060	11,640	12,660
	磁選物	11,940	890	1,200	1,130	1,320	1,110	530	1,060	870	1,140	1,100	770	820
不燃物		151,080	15,230	12,630	13,360	19,950	10,000	11,050	10,550	10,530	6,320	0	22,100	19,360
合　計		1,017,740	88,220	101,990	100,970	108,870	95,950	72,160	90,660	74,480	72,910	50,010	75,350	86,170

二.【放流水の水質検査】

クローズド方式のため測定なし

【地下水の水質検査】

1.地下水№2（上流）　（1）採取場所は別紙のとおり

検査項目		単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	試料採取日		22日	13日	10日	8日	19日	9日	14日	11日	9日	22日	10日	10日
(3)	測定結果取得日		5月11日	25日	23日	20日	31日	23日	11月13日	27日	23日	2月4日	25日	23日
(4)	電気伝導率	ms/m	14	14	14	14	14	14	16	15	16	16	16	16
	塩化物イオン	mg/ℓ	11	12	12	12	12	12	13	12	12	13	13	14

2.地下水№1（下流）　（1）採取場所は別紙のとおり

検査項目			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	試料採取日		22日	13日	10日	8日	19日	9日	14日	11日	9日	22日	10日	10日
(3)	測定結果取得日		5月11日	25日	23日	20日	31日	23日	11月13日	27日	23日	2月4日	25日	23日
(4)	電気伝導率	ms/m	60	63	58	58	62	59	61	57	55	91	96	90
	塩化物イオン	mg/ℓ	140	160	150	150	150	150	140	130	120	220	230	220

3.地下水分析結果　（1）採取場所は別紙のとおり

（2）試料採取日 10月14日　（3）測定結果取得日　11月13日

分析項目	基準値	地下水№2（上流）	地下水№1（下流）	分析項目	基準値	地下水№2（上流）	地下水№1（下流）
①PH	ー	6.2	5.8	⑭1.1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満
②カドミウム	0.003mg/L以下	0.001未満	0.001未満	⑮1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
③全シアン	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	⑯1.1.1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
④鉛	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	⑰1.1.2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
⑤六価クロム	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	⑱トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑥ひ素	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	⑲テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
⑦総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	⑳1.3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
⑧アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	㉑チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
⑨PCB	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	㉒シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
⑩ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	㉓チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
⑪四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	㉔ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑫クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	㉕セレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑬1.2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	㉖1.4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満

4.ダイオキシン類測定結果　（1）採取場所は別紙のとおり

（2）試料採取日　10月14日　（3）結果取得日　12月10日

検査項目		基準値	測定値
(4)	上流地下水№2	1pg-TEQ/ℓ	0.034
	下流地下水№1		0.10

4.【残余の埋立容量】

覆土料含む推計値

3月末残容量	今年度	
	10,177	㎥

ロ，ハ，ホ～リ.【埋立地、浸出水処理施設等点検状況】

点検項目		悪臭の発生、害虫の発生、覆土の状況。よう壁の状況、浸出水処理設備の点検											
(1)	点検日	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	点検結果	○：異常なし　×：異常あり											
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	よう壁×