阿賀野市環境センター　最終処分場　維持管理記録　　**令和4年度**

イ.【埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量】

ごみの種類(単位　kg)		年度計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却灰	固化灰	596,470	56,190	61,280	63,380	51,640	58,090	47,910	50,890	42,310	43,640	41,450	29,950	49,740
	ガレキ	219,250	25,790	23,790	22,570	17,170	24,250	18,310	15,640	15,240	15,100	12,900	11,060	17,430
	磁選物	11,440	1,110	1,300	1,050	920	630	920	830	700	1,050	1,040	680	1,210
不燃物		96,200	6,300	15,590	9,160	5,090	11,100	6,840	9,090	8,960	8,660	0	0	15,410
合　計		923,360	89,390	101,960	96,160	74,820	94,070	73,980	76,450	67,210	68,450	55,390	41,690	83,790

二.【放流水の水質検査】

クローズド方式のため測定なし

【地下水の水質検査】

1.地下水№2（上流）　（1）採取場所は別紙のとおり

検査項目		単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	試料採取日		26日	25日	9日	6日	3日	7日	5日	9日	7日	18日	17日	1日
(3)	測定結果取得日		5月12日	6月7日	23日	21日	12日	20日	21日	24日	20日	2月3日	3月1日	15日
(4)	電気伝導率	ms/m	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	塩化物イオン	mg/ℓ	11	11	10	11	7	11	10	10	11	11	11	11

2.地下水№1（下流）　（1）採取場所は別紙のとおり

検査項目			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	試料採取日		26日	25日	9日	6日	3日	7日	5日	9日	7日	18日	17日	1日
(3)	測定結果取得日		5月12日	6月7日	23日	21日	12日	12日	13日	24日	20日	2月3日	3月1日	15日
(4)	電気伝導率	ms/m	65	64	57	56	51	52	53	51	49	63	65	67
	塩化物イオン	mg/ℓ	180	170	150	150	160	140	140	130	130	170	200	190

3.地下水分析結果　（1）採取場所は別紙のとおり

（2）試料採取日 10月5日　（3）測定結果取得日　10月21日

分析項目	基準値	地下水№2（上流）	地下水№1（下流）	分析項目	基準値	地下水№2（上流）	地下水№1（下流）
①PH	ー	6.6	6.1	⑭1.1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満
②カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	⑮1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
③全シアン	検出されないこと	検出しない	検出しない	⑯1.1.1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.1.未満	0.1.未満
④鉛	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	⑰1.1.2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
⑤六価クロム	0.05mg/L以下	0.01未満	0.01未満	⑱トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑥ひ素	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	⑲テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑦総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	⑳1.3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
⑧アルキル水銀	検出されないこと	検出しない	検出しない	㉑チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
⑨PCB	検出されないこと	検出しない	検出しない	㉒シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
⑩ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	㉓チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
⑪四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	㉔ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑫クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	㉕セレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑬1.2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	㉖1.4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満

4.ダイオキシン類測定結果　（1）採取場所は別紙のとおり

（2）試料採取日　10月5日　（3）結果取得日　11月18日

検査項目		基準値	測定値
(4)	上流地下水№2	1pg-TEQ/ℓ	0.044
	下流地下水№1		0.044

4.【残余の埋立容量】

覆土量含む推計値

5月測量	8,484	㎥
3月末残容量	7,811	㎥

ロ，ハ，ホ～リ.【埋立地、浸出水処理施設等点検状況】

点検項目		悪臭の発生、害虫の発生、覆土の状況。よう壁の状況、浸出水処理設備の点検											
(1)	点検日	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	点検結果	○：異常なし　×：異常あり											
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○