

## イ【処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量】

| ごみの種類(単位 kg) | 炉  | 年度計       | 4月      | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      | 10月     | 11月     | 12月     | 1月      | 2月      | 3月 |
|--------------|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 可燃ごみ焼却量      | A系 | 4,268,480 | 450,410 | 442,560 | 267,710 | 386,350 | 420,770 | 289,220 | 431,770 | 573,900 | 378,410 | 341,310 | 286,070 |    |
|              | B系 | 4,491,070 | 452,470 | 457,050 | 598,860 | 403,990 | 457,600 | 439,040 | 406,170 | 182,810 | 404,390 | 392,110 | 296,580 |    |
|              | 合計 | 8,759,550 | 902,880 | 899,610 | 866,570 | 790,340 | 878,370 | 728,260 | 837,940 | 756,710 | 782,800 | 733,420 | 582,650 |    |

## ロ【測定に関する事項】

| 項目          | 基準値     | A系       |       | B系     |       |     |
|-------------|---------|----------|-------|--------|-------|-----|
| (1) 測定位置    |         | 別紙のとおり   |       | 別紙のとおり |       |     |
| (2) 検査結果取得日 |         | 7月21日    | 1月11日 | 7月21日  | 1月12日 |     |
| (3) 燃焼室ガス温度 | 800°C以上 | 822      | 827   | 825    | 821   |     |
|             | 集塵機入口温度 | 200°C以下  | 193   | 193    | 173   | 192 |
|             | 一酸化炭素濃度 | 100ppm以下 | 2     | 14     | 10    | 17  |

①燃焼管理の基準は廃棄物処理法施行規則第4条の5「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。  
 ②左記表には二、排ガス測定時の4h平均値を記載しています。  
 ③当該結果の得られた日から3年間閲覧できます。

## ハ【堆積したばいじんの除去】

| 項目      | 4月    | 5月   | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|-------|------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 冷却設備    | -     | A・B系 | -  | A系 | B系 | A系 | B系  | B系  | A系  | A系 | -  |    |
| 排ガス処理設備 | 運転中常時 |      |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

\* 冷却設備については、休炉点検時におけるエアロー清掃。

## ニ【排ガス測定結果】

| ばい煙濃度(6月1回以上) |       | A系       |        | B系     |        |        |
|---------------|-------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 項目            | 排出基準値 | 1回目      | 2回目    | 1回目    | 2回目    |        |
| (1) 測定位置      |       | 別紙のとおり   |        | 別紙のとおり |        |        |
| (2) 採取日       |       | 7月21日    | 1月11日  | 7月21日  | 1月12日  |        |
| (3) 検査結果取得日   |       | 8月23日    | 2月7日   | 8月23日  | 2月7日   |        |
| (4)           | 硫黄酸化物 | 92.5mN/h | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
|               | ばいじん  | 0.25g/mN | 0.0003 | 0.001  | 0.0004 | 0.0025 |
|               | 窒素酸化物 | 250ppm   | 25     | 74     | 46     | 59     |
|               | 塩化水素  | 700mg/mN | 77     | 17     | 36     | 21     |

\* 硫黄酸化物の排出基準値は排出条件によって変化する。(K値=17.5)

| ダイオキシン類濃度測定(年1回以上) |             | A系     | B系     |
|--------------------|-------------|--------|--------|
| 項目                 | 排出基準値       | 1回目    | 1回目    |
| (1) 測定位置           |             | 別紙のとおり | 別紙のとおり |
| (2) 採取日            |             | 1月11日  | 1月12日  |
| (3) 検査結果取得日        |             | 3月5日   | 3月5日   |
| (4) ダイオキシン類        | 10ng-TEQ/mN | 0.69   | 0.35   |