阿賀野市環境センター　最終処分場　維持管理記録　　**令和5年度**

イ.【埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量】

ごみの種類(単位　kg)		年度計	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
焼却灰	固化灰	518,480	62,630	58,120	54,330	46,260	47,920	43,590	52,040	45,590	42,170	36,210	29,620	
	ガレキ	191,520	19,030	23,760	17,160	16,280	22,570	12,190	17,510	14,380	19,710	17,190	11,740	
	磁選物	8,990	1,010	890	1,030	740	680	700	640	640	910	1,060	690	
不燃物		87,710	15,500	10,990	8,620	8,860	4,130	5,810	7,790	7,520	6,800	0	11,690	
合　計		806,700	98,170	93,760	81,140	72,140	75,300	62,290	77,980	68,130	69,590	54,460	53,740	

二.【放流水の水質検査】

クローズド方式のため測定なし

【地下水の水質検査】

1.地下水№2（上流）　（1）採取場所は別紙のとおり

検査項目		単位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	試料採取日		20日	17日	21日	19日	17日	20日	18日	15日	20日	17日	21日	
(3)	測定結果取得日		5月15日	6月12日	7月4日	8月4日	9月5日	10月4日	11月28日	30日	1月10日	2月7日	3月5日	
(4)	電気伝導率	ms/m	16	16	16	16	16	16	15	16	15	16	16	
	塩化物イオン	mg/ℓ	14	11	10	10	13	10	10	12	16	10	14	

2.地下水№1（下流）　（1）採取場所は別紙のとおり

検査項目			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	試料採取日		20日	17日	21日	19日	17日	20日	18日	15日	20日	17日	21日	
(3)	測定結果取得日		5月15日	6月12日	7月4日	8月4日	9月5日	10月4日	11月28日	30日	1月10日	2月7日	3月5日	
(4)	電気伝導率	ms/m	73	78	74	67	65	60	55	56	55	84	77	
	塩化物イオン	mg/ℓ	130	150	140	130	140	120	120	110	110	160	180	

3.地下水分析結果　（1）採取場所は別紙のとおり

（2）試料採取日 10月18日　（3）測定結果取得日　11月20日

分析項目	基準値	地下水№2（上流）	地下水№1（下流）	分析項目	基準値	地下水№2（上流）	地下水№1（下流）
①PH	ー	6.6	5.9	⑭1.1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満
②カドミウム	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	⑮1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
③全シアン	検出されないこと	0.1未満	0.1未満	⑯1.1.1-トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
④鉛	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	⑰1.1.2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
⑤六価クロム	0.05mg/L以下	0.01未満	0.01未満	⑱トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑥ひ素	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	⑲テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
⑦総水銀	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	⑳1.3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
⑧アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	㉑チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
⑨PCB	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	㉒シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
⑩ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	㉓チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
⑪四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	㉔ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
⑫クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	㉕セレン	0.01mg/L以下	0.002未満	0.002未満
⑬1.2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	㉖1.4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満

4.ダイオキシン類測定結果　（1）採取場所は別紙のとおり

（2）試料採取日　（3）結果取得日

検査項目		基準値	測定値
(4)	上流地下水№2	1pg-TEQ/ℓ	0.033
	下流地下水№1		0.035

4.【残余の埋立容量】

覆土量含む推計値

3月末残容量		㎥

ロ，ハ，ホ～リ.【埋立地、浸出水処理施設等点検状況】

点検項目		悪臭の発生、害虫の発生、覆土の状況。よう壁の状況、浸出水処理設備の点検											
(1)	点検日	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
(2)	点検結果	○：異常なし　×：異常あり											
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	