

第2号様式（第4条関係）

記入例

ブロック塀等点検調査表
(補強コンクリートブロック造の塀)

補強コンクリートブロック造の
場合は、こちらの表を使用

調査者の氏名、住所を記入
(個人でも施工業者でも OK)

(調査者) 住所 ○○市△△1234
氏名 □□ □□

1 調査対象

所在地	阿賀野市○○○字△△123-4		
調査日	令和○年○月○日	建築年	平成△年△月
構造	☒ 補強コンクリートブロック造		
	高さ 1.5 m	延長 4.0 m	

地面からの高さ、長さを記載

建築年は不明であれば未記入でも OK

2 調査項目

内容		チェック欄
1 塀の高さ	塀の高さは、地盤から2.2mを超えている	
2 塀の厚さ	塀の厚さは、10cm未満である (高さ2.0m超の塀の場合は、15cm未満)	
3 控え壁 (塀の高さが1.2m 超の場合)	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上 突出した控え壁がない	✓
	控え壁に直径9mm以上の鉄筋が入っていない	
4 基礎	コンクリート造の基礎がない	
	(塀の高さが1.2m超の場合) 基礎の高さは35cm未満、根入れ深さは30cm未満	
5 傾き・ひび割れ	塀に傾き、1mm以上のひび割れがある	
6 ぐらつき	手で押すとぐらつく	
7 鉄筋	塀の中に直径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下 の間隔で配置していない	
	鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げて、縦筋は横筋 に、横筋は縦筋に、かぎ掛けして定着していな い	

該当する項目に✓マークを記載