

パブリックコメント実施結果の公表

阿賀野市汚水処理施設整備構想(見直し案)についての  
提出意見(要旨)とその意見に対する市の考え方

●募集結果

- 【担当課・係】 上下水道局 下水道建設係
- 【意見募集期間】 平成 29 年 2 月 7 日(火)から平成 29 年 2 月 24 日(金)まで
- 【意見提出者数】 2 人
- 【提出方法】 FAX 1 件、持参 1 件
- 【意見数内訳】 2 件

●お寄せいただいた提出意見(要旨)とその意見に対する市の考え方

	提出意見(要旨)	意見に対する市の考え方
1	<p>&lt;P22 まとめ&gt;</p> <p>真光寺-3 において老人ホーム等事業所を含んだ換算人口を用いて検討しているが、事業所分としての排水量の明記がなく判らないが、将来老人ホームの入居者が換算人口より少なかったり、諸事情で老人ホームができない場合を考慮すると個別処理(合併浄化槽)が良いと考える。</p>	<p>特別養護老人ホーム等は、全て現存する施設の入居者等について換算人口・換算世帯数を求め検討しています。</p> <p>今後は更なる高齢化により排水量の減少はないと想定されます。</p> <p>換算人口は現存の浄化槽の大きさ及び「建築物の用途別のし尿浄化槽の処理対象算定基準」により求め、この換算人口を基に集合処理・個別処理の比較検討を行いました。</p> <p>下水道施設を整備する際は、特別養護老人ホーム等の意向を確認し、実施します。</p> <p style="text-align: right;">【計画内容の変更なし】</p>
2	<p>&lt;P21 農業集落排水事業地区の接続検討&gt;</p> <p>長期的な視点から費用対効果を検討し住民に公表すべき。</p>	<p>国土交通省、農林水産省、環境省の3省統一の「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」により各地区の処理場施設を継続使用するために改築更新した場合と整備済の公共下水道管に接続した場合の費用をそれぞれ耐用年数で割りかえし、維持管理費を加えて算出した結果を掲載しています。</p> <p>また、今後、住民説明会を開催し、説明を行います。</p> <p style="text-align: right;">【計画内容の変更なし】</p>