

仕様書

阿賀野市上下水道局大室浄水場

1 品目・規格他

品 目	日本水道協会 (JWWA)規格	荷 姿	購入予定量 期間：令和7年4月～令和8年3月
次亜塩素酸ナトリウム	JWWA K 120:2008-2 品質：特級	ローリー	50,000 kg

【留意事項】

- (1) 見積単価については1 kg単位とし、税抜きの額とすること。
- (2) 一回の搬入量については、基本的には下記のとおりとする。ただし、状況により異なる量での搬入を依頼する場合もある。
・次亜塩素酸ナトリウム 約5 t (真夏の時期においては量を減じる場合がある。)
- (3) 上記品目の納入場所については、次のとおりとする。
大室浄水場
〒959-1935 阿賀野市大室2689番地60 TEL 0250-62-6382 FAX 0250-62-6385
- (4) 納品された薬品の異常（異臭・変色）および注入後の浄水処理不良などの異常がある場合、速やかに製品調査および局への調査結果を含む後処理を行うこと。

2 添付書類

- (1) 納入者は契約時に以下の書類を提出するものとする。
 - ① 以下の i ～ iii のうち、いずれかの書類
 - i. 「水道施設の技術的基準を定める省令(平成26年2月28日付厚生労働省令第15号・最終改正)」別表第一に定める項目について実施した最新の分析結果。
 - ii. 自社検査の場合はその原本、外部機関の場合はその写し。
 - iii. 日本水道協会認証薬品については認証登録証の写しをもって置き換える。
 - ② 製品安全データシート (MSDS)
 - ③ 製造業者および輸送業者名を明記した文書
 - ④ 緊急時の連絡体制表
- (2) 製品の納入時においては、その都度、試験成績書、計量証明書、納品書を提出すること。