

# 質問回答書

1. 入札予定日：令和 7 年 4 月 16 日

---

2. 番号：25-21010

---

3. 件名：浄水処理薬品（粉末活性炭：10kg紙袋）

---

4. 履行場所：阿賀野市大室（大室浄水場）地内

---

5. 質問事項

※ 具体的に記入すること

粉末活性炭の仕様書において、ヨウ素吸着性能の規格値をご指示願います。

※以降発注者記入欄

6. 受付日：令和 7 年 4 月 10 日

---

7. 回答事項

日本水道協会規格（JWWA K 13）による 900 mg/g以上です。

8. 問合せ先：上下水道局 菅原

---