

仕 様 書

第1 総 則

この仕様書は、阿賀野市消防本部が行う「消物第1号 消火栓用ホース等物品購入」について必要な事項を定める。

第2 規格・数量等

各品目の仕様等については以下のとおりとする。

No.	品 目	仕 様	数量
1	ホース (65 mm口径)	呼 称：65mm 長 さ：20m 金 具：町野式・リング締め 備 考：古ホースの廃棄処分費含む。	39
2	ホース格納箱 (30 cm架台付)	材 質：スチール製 サイズ：900mm×600mm×270mm (高さ×幅×奥行) 備 考：30cm架台付	7
3	ホース格納箱 (100 cm架台付)	材 質：スチール製 サイズ：900mm×600mm×270mm (高さ×幅×奥行) 備 考：100cm架台付	28
4	ホース格納箱 (壁掛け型)	材 質：スチール製 サイズ：900mm×600mm×270mm (高さ×幅×奥行) 備 考：壁掛け型	9
5	筒 先	材 質：アルミ製 サイズ：65mm・ストレート 備 考：赤紐巻・23mm吐水口・取手・背負いひも 付き	42

※廃棄処分料込みとすること。

第3 検査、受領及び保証等

1 納入検査

納入検査は、阿賀野市消防本部検査員及び納入者が立会いのうえ実施する。

2 受領

納入検査の実施後、阿賀野市消防本部が合格と認めた場合に受領するものとする。

3 保証

設計、製作、材質等の不良により起因する不都合の発生については、受注者において無償により是正修復すること。

第4 納 入

- 1 納入場所 阿賀野市安野町地内（阿賀野市消防本部）
- 2 納入期限 令和8年9月30日

第5 その他

疑義が生じた場合は阿賀野市消防本部担当者と協議をし、誤りのないようにすること。